

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 237»**

150051, г. Ярославль, Школьный проезд 10а  
Тел: 35-48-75 (заведующий) 74-13-23 (бухгалтерия),  
ИНН 7603018586 КПП 760301001  
БИК 047888001 ОКПО 21721063 ОКВЭД 85.11  
эл.адрес: yardou0237@yandex.ru  
28 ноября 2023г. № 01-19/289

**Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Ярославской области**

МДОУ «Детский сад № 237» в лице заведующего Таргонской Т.В прекратили нарушения п.2.8.5, п. 2.8.9, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившихся в следующем:

№ п/п	п.2.8.5, п. 2.8.9, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Выполненные мероприятия	Примечание
1.	Уровень искусственной освещенности в игровой и раздевальной комнате группы № 4 не соответствует требованиям санитарных правил. В спальне группы № 4 один из четырех светильников содержится в неисправном состоянии.	В игровой 4 группы - заменены люминисцентные светильники на светодиодные светильники в количестве - 6 шт. В раздевальной комнате гр № 4 - установлены светодиодные светильники в количестве - 2 шт. В спальне группы № 4 - в светильнике заменена лампочка.	Проведен повторный замер физических факторов (протокол измерений от 24 ноября 2023г (приложен)
2.	Уровень искусственной освещенности в раздевальной комнате групп № 9,10,11,12 не соответствует требованиям санитарных правил.	В раздевальной комнате гр № 9,10,11,12 - установлены светодиодные светильники в количестве - по 2 шт в каждой раздевальной комнате.	Проведен повторный замер физических факторов (протокол измерений от 24 ноября 2023г (приложен)
3.	В игровой комнате группы № 2 в нарушении п. 2.8.5 используются лампы с разным световым излучением.	В игровой группы № 2 установлены светодиодные светильники с одинаковым световым излучением в количестве - 6 шт.	Замена произведена силами штатного электрика. (фото приложено)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 237»



Т.В. Таргонская